

Departamento: 73 - TOLIMA	Municipio: 73268 - ESPINAL	Fecha de Visita: 2022/03/22 08:00:00
Nombre Autoridad Sanitaria: Gobernación del Tolima - Secretaría de Salud Departamental		
Numero consecutivo de acta de visita: 57622	Fecha visita anterior: 2021-03-17 14:00:00.000	Se anexa copia acta de visita anterior: Si
Concepto: Favorable	Nombre de Quien realizó la visita anterior: Julio Cesar Quintero Moncada	
Se establecieron plazos para la Ejecución de Requerimientos: No	Se dispuso un plan de mejoramiento: No	Numeró total de Habitantes del municipio: 71383
Número total de viviendas resto: 6613	Número total de viviendas casco urbano: 19704	

1. PERSONA PRESTADORA (p.p)

Nombre: EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL	Nit: 890704204-7	Identificación sin Nit:
Departamento: 73 - TOLIMA	Municipio: 73268 - ESPINAL	Localidad: 73268000 - ESPINAL
Otras Localidades Atendidas: CHICORAL		
Representante Legal - Cargo: SILVIA LILIANA BETANCOURT-Gerente	Correo Electrónico: PQR@AAAESPINAL.COM.CO	
Dirección: CARRERA 6 NUMERO 7-80 BARRIO CENTRO	Teléfono: 2390201	Nombre de la Planta de Potabilización: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE CHICORAL
Caudal de Diseño: 420,00	Caudal Tratado Actualmente: 220,00	Tipo de fuente de Abastecimiento: Rio
Otras plantas operadas por la P.P:	Suscriptores atendidos por la P.P: 23387	
Población atendida por la P.P: 162515	Longitud total de la red de Distribución: 117,42 km	

RESULTADOS DE LOS ÍNDICES QUE EVALÚAN LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO POR PERSONA PRESTADORA

IRCAApp	IRABApp	BPSpp
Inviabile Sanitariamente 80.1 A 100	Riesgo muy alto 70.1 A 100	Riesgo muy alto 71 A 100
Riesgo Alto 35.1 A 80	Riesgo Alto 40.1 A 70	Riesgo Alto 41 A 70
Riesgo Medio 14.1 A 35	Riesgo Medio 25.1 A 40	Riesgo Medio 25 A 40
Riesgo Bajo 5.1 A 14	Riesgo Bajo 10.1 A 25	Riesgo Bajo 11 A 24
Sin Riesgo 0 A 5.0	Sin Riesgo 0 A 10	Sin Riesgo 0 A 10
Resultado: Sin Riesgo 2,7566	Resultado: Riesgo Medio 35	Resultado: Sin Riesgo 1

CONCEPTO SANITARIO POR PERSONA PRESTADORA

Puntaje = $0.50 \times \text{IRCAApp} + 0.20 \times \text{IRABApp} + 0.30 \times \text{BPSpp} = 8,6783$ Puntos


Se expide Concepto Sanitario Favorable cuando el puntaje ponderado está entre: 0.00 - 10.00

Se expide Concepto Sanitario Favorable con Requerimiento cuando el puntaje ponderado está entre: 10.1 - 40

Se expide Concepto Sanitario Desfavorable cuando el puntaje ponderado está entre: 40.1 - 100

SE EMITE CONCEPTO SANITARIO: **Favorable**

Observaciones: Se utilizó el IRCA 2022 a diciembre "2,68 %" Agua "Sin Riesgo" Potable Apta para consumo humano. El indicador IRABA tuvo un valor del 35 % a causa de no contar con sistema de manejo de lodos y la BPS con un valor de 1 %. Continuar con el manejo adecuado observado hasta la fecha. Requiere implementar el sistema de tratamiento de los lodos generados en la planta de tratamiento. Procede la presentación de un plan de acción para la implementación del tratamiento de los lodos generados en la operación normal de la PTAP; para la entrega de dicho plan se concede un plazo de treinta días contados a partir de la notificación que por virtualidad se le haga al presente documento.

Nombre y cargo del funcionario de la autoridad sanitaria que diligenció el formulario en oficina	Firma	Fecha
EDUARDO ALFONSO LOZANO GUARÍN – PROFESIONAL UNIVERSITARIO		07/03/2023